

# PUERTA INSPECCIÓN GAS EN FIBRA DE VIDRIO



Codigo	Nombre del producto	Dimensiones	Paquetes	Palés	Unidad de venta
ZIN23-8007S	Puerta Inspección Gas en fibra de vidrio	500 x 300 mm	1	90	
ZIN23-8008S	Puerta Inspección Gas en fibra de vidrio	500 x 400 mm	1	90	

### Description

Fabricado con ranuras de ventilación para tapar contadores de gas. Empaquetado en una caja. Las medidas indicadas se refieren a BASE x ALTURA.

### Material

Hecho de fibra de vidrio (RAL 7001), con un marco de acero galvanizado. Es particularmente resistente a los choques y todo & rsquo; envejecimiento de la exposición a agentes atmosféricos. i> Botón> div> P> "

### Use

Fabricado en fibra de vidrio (RAL 7001), con marco de acero galvanizado. Es particularmente resistente a los golpes y al envejecimiento por exposición a agentes atmosféricos.